

Bom dia!

Prezados,

Tendo em vista o interesse na participação do pregão presencial nº 56/2020 que tem como objeto o registro de preços para serviços de limpeza e desinfecção química dos reservatórios e caixas d'água em unidades do município, pedimos os seguintes esclarecimentos:

1. Laudo potabilidade

O item 6.2 constante da página 25 exige o seguinte:

6.2. Emitir certificado de execução de serviço e laudo técnico da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, individualizado, para os serviços executados nos locais indicados no item 2, com anotação de responsabilidade técnica;

Para a verificação da potabilidade de água é necessário análise laboratorial, e pelo valor médio estimado para a contratação dos serviços aparentemente não está incluso esta análise, uma vez que cada análise custa em torno de R\$ 150,00 e se multiplicarmos por 93 caixas e por dois serviços, chega a um custo de R\$ 27.900,00 apenas com análises.

Desta forma questiono o item 6.2, se realmente é necessário a análise laboratorial para comprovar a potabilidade da água ou não?

2. Execução

Há um cronograma de execução dos serviços, ou serão solicitados dispersamente?

Atenciosamente,



Rodrigo Tafner

Fone: 11 3534-2539

Cel: 11 99309-9553

Departamento Comercial

Razão Social: Taff Serviços Especializados Eireli

CNPJ: 29.558.192/0001-38

Endereço: Rua Guaiana Timbo, nº 252 - Pq. Sta. Madalena - São Paulo/SP