



# Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

## OFÍCIO ESPECIAL

**Processo nº 172/2022**

**Edital nº. 114/2022**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022**

**Assunto: Pedido de Esclarecimento ao Edital Tomada de Preços nº 013/2022, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FINS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E VIELAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PONTOS FORNECIDAS PELA CPFL, conforme informações constantes do ANEXO I do Edital.**

**Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2022, a Empresa ELETRICA RADIANTE, encaminhou via e-mail [editais.aguas@hotmail.com](mailto:editais.aguas@hotmail.com) PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos seguintes termos:**

### **"QUESTIONAMENTO/ÁGUAS DE LINDÓIA-SP TP 13-2022**

Elétrica Radiante <ele.radiante@gmail.com>

Seg, 31/10/2022 17:22

Para:

[editais.aguas@hotmail.com](mailto:editais.aguas@hotmail.com) [editais.aguas@hotmail.com](mailto:editais.aguas@hotmail.com)

*Solicito esclarecimento sobre detalhamento de materiais a serem fornecidos para a manutenção, por se tratar da manutenção de todo o parque da cidade, a forma usada no termo de referência, trata grande parte do parque de iluminação de forma genérica, determinando somente a potência das luminárias e suas últimas trocas quando foi trocado para LED, assim a falta de especificações dos materiais como troca das luminárias LED que estiverem fora do prazo de garantia, pois falta especificações das mesmas. A falta das especificações pode gerar dificuldades na especificação de produtos corretos e a diminuição da concorrência.*

*Solicitamos, se possível, a mensuração dos componentes e a melhor especificação dos produtos a serem oferecidos no certame. Como por exemplo: quantidades e especificações de conectores que conectam a rede aos cabos das luminárias, quantidades de reatores e das respectivas potências dos reatores e lâmpadas das luminárias de Vapor Metálico e Vapor de Sódio assim como especificações mínimas dos mesmos, das quantidades e especificações dos relés fotoelétricos os quais devem ser fornecidos.*

#### **Das obrigações:**

- Como escopo principal do projeto, está a recuperação dos conjuntos de iluminação pública com fornecimento de materiais novos e de qualidade para todas as ruas, praças centrais e dos bairros do município, verificação e manutenção nos pontos de LED com fornecimento de reles novos e de qualidade e a troca da luminária quando necessário a ser fornecida pela municipalidade, bem como a manutenção das vielas do município de Águas de Lindóia, também com a inspeção e reparo do cabeamento desde a entrada de energia até o conjunto de iluminação sem fornecimento de materiais a qual deverá comunicar esta municipalidade incontinentes os locais que apresentarem problemas para a aquisição dos materiais para que a contratada possa realizar a sua devida substituição.

*Existe ainda algum material que não foi mencionado, que deve ser fornecido pela ganhadora?"*

**Rua Professora Carolina Fróes, 321 – Centro – Águas de Lindóia – SP – CEP 13940.000**

**Fone: (19) 3924 9300**



## Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

**Diante da necessidade de esclarecer as dúvidas levantadas, a Comissão Julgadora de Licitações encaminhou à Secretaria de Obras, o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO na íntegra, para devida manifestação. Assim, em análise aos termos elencados no referido pedido, a Secretaria solicitante passou a esclarecer:**

“Prezados,  
Elétrica Radiante Materiais Elétricos – Eireli

A respeito da solicitação de esclarecimentos a respeito dos materiais a serem fornecidos informamos conforme segue:

O parque de iluminação Pública do município está composto com quantitativos e potências descritas no edital de acordo com a tabela abaixo:

Potência da lâmpada	Tipo de lâmpada	Quantidade de Pontos	Data Levantamento/Execução
<b>70W</b>	<b>Vapor Sódio</b>	<b>789</b>	<b>TRANSFERENCIA DE ATIVOS CPFL - BASE 12/2017</b>
<b>80W</b>	<b>Vapor Mercúrio</b>	<b>374</b>	
<b>100W</b>	<b>Vapor Sódio</b>	<b>791</b>	
<b>125W</b>	<b>Vapor Mercúrio</b>	<b>209</b>	
<b>150W</b>	<b>Vapor Sódio</b>	<b>501</b>	
<b>250W</b>	<b>Vapor Sódio</b>	<b>689</b>	
<b>113W</b>	<b>Luminária Led</b>	<b>463</b>	<b>2017</b>
<b>115W</b>	<b>Luminária Led</b>	<b>47</b>	<b>2019</b>
<b>80W</b>	<b>Luminária Led</b>	<b>22</b>	<b>2019</b>
<b>100W</b>	<b>Luminária Led</b>	<b>29</b>	<b>2021</b>
<b>250W</b>	<b>Vapor Sódio</b>	<b>17</b>	<b>2021</b>
<b>100W</b>	<b>Luminária Led</b>	<b>76</b>	<b>2022</b>
-----	<b>Total</b>	<b>4.007</b>	-----

Ou seja, a manutenção deverá seguir os critérios de cada ponto quando de seu reparo e/ou substituição sendo nos pontos com vapor de sódio ou metálico seguindo a mesma potência existente da lâmpada ou reator no reparo a ser realizado, não havendo necessidade de especificações a não ser o que já está citado como tipo e potência. Nas luminárias de Led existentes os materiais que ficarão a cargo da empresa contratada serão somente para a substituição dos relés fotocélula 1000w 220v e/ou conectores quando necessários. Caso seja necessária a troca e/ou substituição da luminária de Led a mesma será fornecida pela Prefeitura Municipal (que já possui algumas peças de reposição e tem a garantia das que estão instaladas) não havendo necessidade de fornecer especificações que não interferem na retirada e substituição, sendo de responsabilidade da empresa contratada somente os serviços de substituição, a respeito dos conectores a ligação do sistema de iluminação pública do município é individual ponto a ponto nas vias públicas, sendo assim, que pode ser considerado dois conectores por ponto que são ligados diretamente na rede secundária da concessionária de energia elétrica, nas praças e vielas do município existem padrões de energia de onde saem os circuitos que alimentam o sistema de iluminação pública que possuem um rele fotocélula com disjuntor e chave



## Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

contatora, nestes casos o material que ficará a cargo da empresa contratada será somente o relé fotocélula quando necessária sua substituição, disjuntores, chaves contadoras, cabos e afins serão fornecidas pela prefeitura municipal quando necessário.

Diante do acima exposto entendemos que não existe material que não tenha sido mencionado conforme trecho do edital abaixo:

***"Como escopo principal do projeto, está a recuperação dos conjuntos de iluminação pública com fornecimento de materiais novos e de qualidade para todas as ruas, praças centrais e dos bairros do município, verificação e manutenção nos pontos de LED com fornecimento de reles novos e de qualidade e a troca da luminária quando necessário a ser fornecida pela municipalidade, bem como a manutenção das vielas do município de Águas de Lindóia, também com a inspeção e reparo do cabeamento desde a entrada de energia até o conjunto de iluminação sem fornecimento de materiais a qual deverá comunicar esta municipalidade incontinentemente os locais que apresentarem problemas para a aquisição dos materiais para que a contratada possa realizar a sua devida substituição."***

Nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos se necessários."

*Além disso, vale salientar que o Edital prevê em seu item 8.4 "e" a possibilidade de agendamento de "VISITA TÉCNICA" entre os dias 20/10/2022 à 08/11/2022, visando sanar quaisquer dúvidas das empresas quanto a execução do objeto nos locais previstos.*

Diante do acima exposto esperamos ter sanado e esclarecido as dúvidas encaminhadas por V. Sa., sendo que nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Águas de Lindóia, 03 de novembro de 2.022

**Diderot Camargo Netto**  
**Presidente da CJL**



# Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

## COMUNICADO

**Processo nº 172/2022**

**Edital nº. 114/2022**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022**

**Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FINS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E VIELAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PONTOS FORNECIDAS PELA CPFL, conforme informações constantes do ANEXO I do Edital.**

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, através do Setor de Compras e Licitações, vem por meio deste, **COMUNICAR** a V. Sa. que com referência ao processo em epígrafe, que encontra-se a disposição dos interessados, no site [www.aguasdellindóia.sp.gov.br](http://www.aguasdellindóia.sp.gov.br), o pedido de esclarecimento, formulado pelo empresa **ELETRICA RADIANTE**, bem como as respostas na íntegra.

Solicitamos a V. Sa. à gentileza de devolver este protocolo assinado, datado e carimbado. **FAVOR ENCAMINHÁ-LO, PARA O E-MAIL [editais.aguas@hotmail.com](mailto:editais.aguas@hotmail.com), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES.**

Águas de Lindóia, 03 de novembro de 2.022

Atenciosamente,

**Diderot Camargo Netto**  
**Presidente da CJL**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável e carimbo da empresa.