

Esclarecimento - PMEAL/SP - Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia - OP-37606

VG <prevenda@vanguardadf.com.br>

Ter, 01/11/2022 16:36

Para: editais.aguas@hotmail.com <editais.aguas@hotmail.com>

Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a),

PMEAL/SP - Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, Pregão Nº 80/2022,

No Anexo I - Descrição do objeto pede aparelhos de ares-condicionados com capacidade de 24.000 e 18.000 BTU/h, com ciclo quente/ frio e voltagem 110v.

Por não haver aparelho com capacidade acima de 12.000 BTU/h e ciclo quente/ frio com voltagem em 110v e uma pesquisa aos fabricantes pode comprovar isso.

Entendemos que houve um erro de digitação e que a voltagem exigida para os aparelhos será de 220v.

Nosso entendimento está correto?



Razão: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

E-mail: prevenda@vanguardadf.com.br

CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919